PIANTA A QUOTA +8.00 m - SCALA 1:50



KEY-PLAN



LEGENDA PROFILI

1. HEA140
2. HEA120
3. L100*10
4. HEB300

NOTE

- Le quote sono espresse in m
- Le dimensioni sono espresse in mm

MATERIALI IMPIEGATI

- strutture in c.a.	C25/30 classe XC2 Classe di consistenza S4
- cls magro	C15/20
- acciaio	FeB 450 C
- acciaio da carpenteria	S275

- I collegamenti verranno realizzati mediante bulloni della classe 8.8 con una tensione caratteristica di snervamento pari a 640 N/mm2 e tensione caratteristica di rottura pari a 800 N/mm2, serrati con sistema antisvitamento (dado e controdado) con rondelle piane pal-nut e rosette antisvitamento mentre le saldature sono realizzate a filo continuo o ad arco con elettrodi tipo 4B UNI 5132. Non sono ammesse saldature a tratti.
- Per la protezione al fuoco, le strutture in carpenteria metallica saranno trattate con vernici intumescenti antincendio, bicomponenti a solventi, che garantiscono una protezione R120 dal fuoco in ambienti interni o esterni. L'applicazione potrà essere fatta a spruzzo, risultando così, più agevole raggiungere superfici ed aree delle strutture altrimenti difficilmente raggiungibili.

SEZIONE A-A- SCALA 1:50



SEZIONE B-B- SCALA 1:50



PARTICOLARE PIASTRA DI ANCORAGGIO PILASTRI- SCALA 1:10



PROSPETTO- SCALA 1:50



REGIONE CAMPANIA

Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle

Implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)
CUP B83G1701383850006 - CIG 73326527D9

PROGETTO DEFINITIVO

R.T.I. PROGETTAZIONE

MANDATARIA: Studio T.En. Studio Associato di Ingegneria di Tarangioli e Manestrini, Ing. S.Tarangioli

MANDANTI: ARETHUSA S.R.L., Ing. C. Ferone; GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, Geol. D. Pingitore; MASCOLO ingegneria, MASCOLO INGEGNERIA S.R.L., Ing. C. Mascolo; Ing. F. Mirizzi

TITOLO: AMPLIAMENTO TETTOIA ESISTENTE PIANTA, SEZIONI, PROSPETTO E PARTICOLARE COSTRUTTIVO

ELABORATO: STR_006

SCALA: 1:50-10

Revisione	Data	Emissione	Redatto	Verificato	Approvato
00	Febbraio 2022	Prima emissione	VM	ST	ST
01	Aprile 2022	Seconda emissione	VM	ST	ST

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Pasquale Manduca

IL DIRIGENTE UOD 700503
Ing. Antonio De Falco

EDA RIFIUTI SALERNO
Ing. Emilia Barba
Ing. Annapaola Fortunato

ECOAMBIENTE SALERNO
Ing. Gerardo Sabato